

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Мира, д. 56 тел. 8(861)268-64-40
Отдел надзорной деятельности Курганинского района
г. Курганинск ул. Гагарино, д. 33 тел. 8(86147)3-15-43

Предписание № 128/1 /2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад комбинированного вида № 30 ст. Воздвиженской муниципального
образования Курганинский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 128 от 29 июля 2014 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.08.2014года с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 12.08.2014года с 14 ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., 19.08.2014 года с 14 ч00мин до 17ч 00 мин. проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности Курганинского района, заместителем главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору, подполковником внутренней службы А.И. Алексеевым территорий и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 30 ст. Воздвиженской муниципального образования Курганинский район, расположенной по адресу Курганинский район ст. Воздвиженская ул. Советская д. 9

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 30 Ивановой М.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ в здании детского сада не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания: $t > 1,2(t - t_{отк})$ отк р н.э где t - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия опасных факторов пожара, мин., t - расчетное время эвакуации людей, мин..	НПБ 104-03п. 3.9.	05.05.2015	

	<p>ρ 1,2 - коэффициент запаса.</p> <p>t - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации. 3 людей. мин.</p>			
2.	Отсутствует эвакуационное освещение в здании учреждения	<p>Правила противопожарног о режима в Российской Федерации п. 33 СНиП 21-01-97* п.6.22 СНиП 23- 05-95* п. 7.74</p>	05.05.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Курганинского района по пожарному надзору А.И. Алексеев
«19» августа 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ № 30 Иванова М.С.
«19» августа 2014 г

Муниципальное бюджетное учреждение
«Образовательный центр «Муниципальное
образовательное учреждение Курганского района -
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общего вида № 30
ст. Воздвиженской
муниципального образования
Курганский район (МБДОУ № 30)
Тел: 233901400 • ОГРН 1032321575 • К
357403 Курганский округ
ул. Воздвиженская, д. Советская 1

№ 10 от 10.09.14

Начальнику отдела надзорной
деятельности Курганского
района, главному
государственному инспектору
Курганского района
по пожарному надзору
Д.А.Пемцову

В ответ на Ваше предписание № 128/2 по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности в МБДОУ № 30
ст.Воздвиженской, сообщаем:

1.по нарушению - ИПБ 104-03 п.3.9 - подготовлена сметная документация
на замену проводов и соединительных линий (ОУ) в здании детского сада на
периодиче (ООО «Кубаньпожбезопасность»);

2.по нарушению ИПР в РФ п.33 (ИПБ 21-01-97* п.6.22 (ИПБ 23-05-05*
п.7.74 - приобретены и установлены лампы аварийного освещения в
количестве - 6 шт.

Заведующая МБДОУ № 30
ст.Воздвиженской



М.С.Иванова